Celenza

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Vice Direzione Generale Ambiente

Genova, 31/05/2018

Prot. n. PG/2018/ 10948

N. rif. X120

Class./fasc.: G13/5

Oggetto: VAS del Piano di Sviluppo 2018 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale-Consultazione sul rapporto preliminare-Contributo Vicedirezione Ambiente

Vice Direzione Generale Territorio
REGIONE LIGURIA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS
Smistato a: CELENZA
In data: 01/06/2018
Preso in carico il: 01/06/2018
In data:
Class./Fasc.: 2018/G.13.12.4/11

Ai fini del presente contributo è stato analizzato il rapporto preliminare disponibile sul sito http://www.va.minambiente.it/it-IT ed il Piano di Sviluppo terna 2018 disponibile sul sito www.terna.it.

In relazione ai contenuti che dovrà avere il rapporto ambientale si formulano le seguenti osservazioni generali

- In riferimenti ai nuovi interventi previsti è opportuno considerare ai fini della limitazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici non solo il tessuto urbano continuo e discontinuo ma anche i recettori sparsi
- E' opportuno individuare le criticità ambientali e relative all'esposizione a campi elettromagnetici anche degli elettrodotti esistenti
- Occorre valutare la possibile interazione tra i nuovi interventi ed i recettori maggiormente sensibili ponendosi, ai fini della loro tutela, obiettivi in termini di esposizione a campi elettromagnetici anche più cautelativi rispetto alle norme vigenti .

Dal piano di sviluppo emerge che fra i nuovi interventi relativamente al territorio ligure è prevista la nuova interconnessione 132 kv Nava-S.Dalmas attraverso il riclassamento e potenziamento dell'esistente linea 66 kv. Si forniscono in merito le seguenti osservazioni specifiche.

- Occorre chiarire se l'intervento riprende o meno il tracciato esistente e la necessità o meno di nuovi tralicci
- nel caso in cui l'intervento preveda la collocazione di nuovi sostegni e /o lavori di scavo, occorre non interferire con eventuali esistenti opere di captazione idrica. (D.Lgs n. 152/2006 art. 94 - disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano).Si rimanda, per l'esatta individuazioni delle derivazioni idriche potenzialmente interessate nell'ambio dell'intervento in oggetto, al link del Geoportale Regione Liguria:

http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html?id=1916.

- Se l'intervento riprende il tracciato esistente si fa presente che tale tracciato è interessato da diversi dissesti geomorfologici indicati nelle cartografie dei Piani di bacino PAI del fiume Po ed al PAI del t. Arroscia come specificato nel dettaglio nell'allegato contributo del Settore Assetto del Territorio. Alla luce delle norme dei suddetti piani di bacino nel caso in cui siano previste opere che comportino sbancamenti e/o scavi, è necessario predisporre gli opportuni approfondimenti come indicato in allegato. Poiché nel rapporto preliminare sono stati individuati come obiettivi quello di evitare interferenze degli elettrodotti, o delle stazioni elettriche, con le aree soggette a rischio per fenomeni di instabilità dei suoli e quello di evitare sollecitazioni del terreno in aree a rischio idrogeologico, alla luce delle interferenze tra la linea esistente e le aree in dissesto riportate sui PAI, si chiede di individuare tutte le possibili soluzioni progettuali al fine di non aggravare ulteriormente un contesto territoriale potenzialmente soggetto a danni.

Il presente contributo è stato predisposto con la collaborazione di:	
Lorenza Casale	Settore Assetto del Territorio
Tiziana Besca	Settore Ecosistema Costiero e acque
Marta Ballerini	Vicedirezione Ambiente

Restando a disposizione per chiarimenti si porgono

Distinti saluti.

Il Vice Direttore generale
Dott.ssa Cecilia Brescianini