Valori Distanza di Prima Approssimazione COMUNE DI BORGIO VEREZZI E SPOTORNO		
Codice Linea	Denominazione Linea	DPA (per lato) [m]
24G17A1	PS Terragne RFI - Savona RT	13
24G18A1	PS Terragne RT - Albenga RT	13

Nella tabella sono indicati i valori DPA indisturbata, in caso di angoli di deviazione superiori a 5°, incroci e/o parallelismi con altri elettrodotti, dovrà essere effettuata una valutazione puntuale, applicando la procedura di calcolo riportata nel D.M. 29 Maggio 2008.