arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0032692.16-11-2022.h.12:37

Zuccarello
prot. 4195 del 16.11.2022

Preg.mi

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Vice Direzione Generale Territorio
  Settore Pianificazione Territoriale e VAS
  Email: pianificazione@regione.liguria.it
- ca l'arch. A. Bertonasca
  Email: anna.bertonasca@regione.liguria.it
- Comune di Zuccarello
  PEC protocollo@pec.comunezuccarello.it
- Dipartimento Ambiente e Protezione civile
  c.a. Dott. B. Orsini
  Email: bruno.orsini@regione.liguria.it

OGGETTO: Riscontro Arpal assoggettabilità alla VAS Rif. Pratica n. 234 Comune di Zuccarello.

Variante al Piano di Fabbricazione ai sensi dell'art.19 DPR 327/01 per realizzazione edificio scolastico.

Procedimento di Verifica di assoggettabilità - ex art.13 LR 32/2012 smi - Comunicazione avvio del procedimento e richiesta contributi

In riferimento alla Vostra nota, Prot-2022-1149784 del 10/10/2022, acquisita da ARPAL al prot. n.28960 del 2022 relativa alla Procedura in oggetto, si trasmettono di seguito le valutazioni di questa Agenzia.

L'oggetto di valutazione della procedura in corso è la variante Piano di Fabbricazione di Zuccarello che prevede un cambio di destinazione d'uso da "residenziale" a "scolastico", nello specifico l'edificio "Ex Stazione Carabinieri" verrà demolito e sarà costruito nuovo edificio scolastico con aumento volumetrico. E' intenzione dell'Amministrazione Comunale con la presente procedura valutare la variante dal punto di vista ambientale data la presenza di un elettrodotto ed inserire tra le destinazioni d'uso per quell'area la destinazione scolastica.

Il rapporto preliminare, reso disponibile ai fini della procedura di VAS, riferisce la conformità normativa dell'opera relativa alla presenza dell'elettrodotto e non riporta l'esame e la valutazione ambientale tipiche della VAS. Inoltre, la documentazione comunale riporta la Norma Tecnica Di Attuazione - NTA in variante al Piano di Fabbricazione, che non è adeguata a tracciare e descrivere le aree interdette alla costruzione di edifici per il vincolo rappresentato dall'elettrodotto attualmente esistente ed in esercizio.

Dunque, si è fatto ricorso alla valutazione della documentazione tecnica specialistica allegata alla richiesta di variante al fine di esaminare l'impatto ambientale per la presenza

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

dell'elettrodotto, sia per la definizione dello scenario di base sia per le eventuali misure di mitigazione e compensazione.

Di conseguenza, a corredo della presente nota, si trasmettono i pareri tecnici della struttura specialistica relativi ai Campi Elettromagnetici - CEM emessi dall'agenzia rispetto al progetto edilizio, che riportano valutazioni sull'intervento:

"ALLEGATO_1_ARPAL.PROT INTERNO.2022.0000876"

"ALLEGATO _2_ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.2022.0030901"

Pertanto, come riportato in dettaglio nelle integrazioni di Alllegato 1, appare che, dai dati forniti da terna,

"*il progetto in oggetto risulta compatibile con quanto disposto dalla normativa di legge in materia di esposizione umana ai campi elettromagnetici.*"

Nel parere resta evidenziato che

" *A maggior cautela, si suggerisce che, a costruzione realizzata ed ultimata, venga effettuata una campagna di misurazioni del campo sia elettrico sia magnetico, con almeno un rilievo di induzione magnetica protratto per 24 ore, nella posizione maggiormente esposta di tale nuovo edificio nella porzione più vicina al citato elettrodotto*."

Si resta in attesa delle comunicazioni successive per il proseguo del procedimento.
Distinti saluti.

Il
Dirigente U.O. Pianificazione Strategica
(Ing Marco Barbieri)

Firmato digitalmente
da

MARCO BARBIERI

CN = MARCO
BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Allegati ALLEGATO_1_ARPAL.PROT INTERNO.2022.0000876
ALLEGATO _2_ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.2022.0030901
Estensore Provvedimento: Maria Montalbano

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001