arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000876.14-11-2022.h.09:12

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

allegato 1

prot. 4195 del 16.11.2022

Preg.mo
Dirigente Responsabile
Direzione Scientifica ARPAL
Dott. Ing. Marco Barbieri
SEDE

OGGETTO: **Progetto di demolizione dell'edificio "Ex Stazione Carabinieri" e costruzione di nuovo edificio scolastico con aumento volumetrico in Via A. Tornatore n. 198, adiacente all'elettrodotto TERNA T21 (ex rete RFI) 66kV "Ceva - Albenga", campata tra i sostegni 69 e 70 - Comune di Zuccarello - Nulla osta - Chiarimenti**

In riferimento a quanto in oggetto ad integrazione di quanto già comunicato con parere prot. n. 30901 del 28/10/2022 si chiarisce che, dai dati forniti da Terna S.p.A., il fabbricato scolastico in previsione, pur interferendo con la striscia di terreno delimitata dalla Distanza di Prima Approssimazione, risulta posizionato all'esterno della fascia di rispetto in cui il campo magnetico è superiore al valore costituente l'obiettivo di qualità" di cui al D.P.C.M. 08-07-2003. Si ritiene pertanto che il progetto in oggetto risulta compatibile con quanto disposto dalla normativa di legge in materia di esposizione umana ai campi elettromagnetici.

A maggior cautela, si suggerisce che, a costruzione realizzata ed ultimata, venga effettuata una campagna di misurazioni del campo sia elettrico sia magnetico, con almeno un rilievo di induzione magnetica protratto per 24 ore, nella posizione maggiormente esposta di tale nuovo edificio nella porzione più vicina al citato elettrodotto.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
U.O Fisica Ambientale
Dott. Ing. Massimo Valle

Il Dirigente Responsabile U.O. Fisica Ambientale: Dott. Ing. Massimo Valle
Estensore Provvedimento: Dott. Ing. Massimo Valle

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Fisica Ambientale
Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. + 39 010 64371 Fax + 39 010 6437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
campielettromagnetici@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Firmato digitalmente da
Massimo Valle
O = ARPAL
T = Dirigente

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001