SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241 e-mail: sgllabo@alice.it

SERVIZI GEOTECNICI
LIGURI

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001


Data emissione: 30/06/11
Certificato n° 1791


LIMITI DI CONSISTENZA

Committente: Dott. G.P. Chella
Cantiere: Lames
Località: Cicagna (GE)
Verbale di accettazione n°: 86
Data verbale: 24/06/11
Note:

Sondaggio: S1
Campione: CR2
Profondità: 1,70 - 1,90 m
Data esecuzione prova:28-29/06/11
Specifica di prova: ASTM D4318-00
Rep: 11/88

Limite liquido		**LL (%) =**	**20.7**
Contenitore	1	2	3
Massa umida + t (g)	55.20	55.68	51.13
Massa secca + t (g)	53.28	54.09	49.92
Massa acqua contenuta (g)	1.92	1.59	1.21
Tara t (g)	44.80	46.72	43.53
Massa secca netta (g)	8.48	7.37	6.39
Contenuto d'acqua W (%)	22.64	21.57	18.94
Numero colpi	17	22	35
Limite plastico		**LP (%) =**	**N.P.**
Contenitore			
Massa umida + t (g)			
Massa secca + t (g)			
Massa acqua contenuta (g)			
Tara t (g)			
Massa secca (g)			
Contenuto d'acqua W (%)			
Indice di Plasticità	*(LL-LP) =*	**IP**	**N.P.**





Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Cesare Ferrero