
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Esecutore:	Studio Ass.to Geol. Berruti - Chella	**PROVA N.6**	
Commitente:	LAMES S.p.a.	**Data:**	24/6/11
Progetto:	Realizzazione nuovi fabbricati produttivi	**Località:**	Quartaie - Cicagna



CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

Massa	Kg	30
Volata del maglio	cm	20
Sezione della punta	cm^2	10
Passo di misura	cm	10
Massa dell'incudine	Kg	6
Lunghezza dell'asta	cm	100
Massa dell'asta	Kg	2,5