FILSE SPA

PERVENUTO A MANO GR. REGIONE LIGURIA 13.11.13 h. 15.45

Prot. n. 3650

Genova, 13 novembre 2013

Spettabile
Regione Liguria
Dipartimento Ambiente Settore VIA
Via G. D'Annunzio 111
16100 Genova (GE)
Alla cortese attenzione dell'Ing. Roberto Boni

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
15.11.13 0790000
Nº PROTOCOLLO 183246

p.c.
Regione Liguria
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica
Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Via Fieschi 15
16100 Genova (GE)
Alla cortese attenzione dell'Arch. Antonio Gorgoni

Oggetto: Protocollo d'Intesa del 8/06/2011 e succ. intesa procedimentale - Accordo di Programma ex art. 58 e 84 L.R. 36/1997 e s.m.i. - progetto edilizio definitivo per la realizzazione del nuovo stabilimento "LAMES" in località Quartaie nel Comune di Cicagna – Conferenza dei Servizi in sede referente – verifica assoggettabilità ex L.R. 32/2012 e s.m.i. – trasmissione documentazione integrativa

Con riferimento al procedimento in oggetto ed in risposta alla Vostra comunicazione Prot. PG/2013/0165348 dell'8 ottobre u.s., in allegato alla presente, trasmettiamo la documentazione integrativa richiesta.

Porgiamo con l'occasione i nostri migliori saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Ugo Ballerini)

All.: c.s.
MNR/CB

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE AMBIENTALE
PERVENUTA IN DATA
19 NOV. 2013
PROT. N. .....
ASSEGNATO A Solari .....
IN DATA 19/11/13 L'ADDETTO/A DIRIGENTE

STUDIO TECNICO PICCIONE

Via Sottoripa 1 A/109, 16124 (Ge) Tel. 010 7981053
e-mail: fabrizio@piccione.ge.it

Genova, lì 10 Novembre 2013

Spett.le
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Ambiente
Via D'annunzio 111
16121 G E N O V A

Oggetto: Nuovo stabilimento LAMES S.p.a. in località Quartaie – Cicagna

Verifica di assoggettabilità.

Con riferimento alla lettera Regione Liguria prot. 0165348/2013 del 8 ottobre 2013-11-13 si chiariscono i seguenti aspetti:

La nuova documentazione richiesta presenta una corretta relazione tra Sistema del verde provinciale e insediamento produttivo tramite l'inserimento di una fascia dell'Ambito fluviale definita in planimetria come fascia di rispetto per il Corridoio Ecolgico la cui larghezza è di mt 20.

Per quanto concerne invece la Pianificazione di bacino è stato rispettato il limite rappresentato da una fascia di inedificabilità assoluta della larghezza di mt 10, di cui al Regolamento regionale n. 3/2011, nella quale non sono presenti nuova viabiltà, parcheggi e zone di manovra.

Nella planimetria sono riportati inoltre i vari limiti (demaniali, catastali, etc.) e le varie distanze (vincolo di in edificabilità, fascia verde, etc.) e viene inserita la viabilità, i parcheggi, aree di manovra nel rispetto di tali vincoli e distanze.

Il ciclo produttivo dello stabilimento consiste nell'assemblaggio di materie prime per la realizzazione di alzacristalli elettrici.

In un anno si utilizzano 3600 tonnellate di ferro, 1700 t. di plastica, 500 t. di acciaio, 1000 t. di componenti elettrici, 100 t. di grasso, 120 t. di gomma per realizzare 4.000.000 di alzacristalli.

STUDIO TECNICO
PICCIONE

Sulla planimetria sono inoltre rappresentate le posizioni dei camini che risultano essere esclusivamente funzionali all'aerazione dei locali ad uso mensa, bagno ed ascensore.

A Cicagna non ci saranno emissioni industriali in atmosfera e nessuno scarico di tipo industriale.

In merito alle esigenze idriche, Il progetto, prevede un edificio che ospiterà uffici e servizi, laboratori, spogliatoi, cucina e mensa, per i suoi dipendenti, ma, a causa dei vari turni di servizio, le persone che vi graviteranno saranno circa 60 impiegati e circa 70 operai per turno, di cui due terzi, per ovvi motivi legati all'orario di lavoro, non utilizzano se non marginalmente il servizio mensa, rappresentando quindi non più di 40 operai conorario classico.

Questo livello occupazionale, unitamente alla settimana corta di presenza degli impiegati, che peraltro non godono di servizio mensa, corrisponde secondo le attuali norme, a circa 40 abitanti equivalenti complessivi.

Le lavorazioni svolte all'interno dell'insediamento in questione, non richiedono approvvigionamento idrico industriale.

Nella planimetria allegata viene inserita la posizione definitiva della cabina elettrica.

Distinti Saluti.

Arch. Fabrizio Piccione

16124 GENOVA – Via di Sottoripa 1A/109 - Tel 010 7981053 e-mail: fabrizio@piccione.ge.it