X PUC/VAS

RIVIERACQUA S.C.p.A.

Prot. n°

Sanremo, 07 maggio 2018

c_d296 Comune di Diano Castello
N. Prot. 0003208 / 2018 Data 07/05/2018
Cat. 10 Cl. 05 Fasc.
UOR: Tecnico - ed.priv - ll.pp. - p.c. - manut -

Spett. le
Diano Castello
c.a. Arch. Nicola Moisello
Resp. Settore Tecnico
Via Meloria, 2
18013 Diano Castello (IM)

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla corrispondenza tra la capacità del servizio e le esigenze delle aree asservite, da allegare all'istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Variante 2017 del Piano Urbanistico Comunale – Diano Castello.

Con riferimento alla Vostra nota n°2632 di prot. gen. del 12 aprile 2018, acquisita agli atti al n°2189 di prot. in data 13 aprile 2018, con la quale viene chiesto il Parere di questa Rivieracqua, in merito alla corrispondenza tra la capacità del servizio e le esigenze delle aree asservite ai fini **dell'avvio del procedimento di Verifica di Asoggettabilità (VA)**, si riferisce che, successivamente alla riunione presso codesto Comune, il nostro Tecnico di Zona, ha effettuato le verifiche in loco riscontrando la necessità di potenziare gli impianti esistenti.

Più nello specifico occorre prevedere:

- Località Ferretti sub ambiti Ar.2.1/a, necessita di potenziamento della linea acquedotto;
- Località Ferretti sub ambiti Ar.2.1/b, necessita di potenziamento della linea acquedotto e della linea fognaria;
- Località Monade sub ambiti Ar4.1, necessita di potenziamento della linea acquedotto e fognaria;
- Zona Residenziale lungo S.P. N.36 sub ambito aDr.2°.2, necessita di potenziamento della linea acquedotto;
- Zona Residenziale al confine con il Comune di Diano Marina S.P. N.37 sub ambito aDr3.1, necessita di potenziamento della linea acquedotto;
- Zona lungo S.P. n.37 a monte del centro storico di Diano Castello sub ambito aDr.5, è necessario il potenziamento della rete dell'acquedotto;
-

- Zona artigianale argine destro, tra l'autostrada e la ferrovia sub ambito DP1, è necessario il potenziamento della linea acquedotto;

- Zona artigianale lungo S.P. N.36 a confine con il Comune di Diano San Pietro sub ambito Arp, non necessita di nessun intervento;

- Località varie Zone Agricole, non necessita di alcun intervento, in quanto è prevista una diminuzione di abitanti equivalenti.

Con riferimento alle funzioni e compiti spettanti al gestore del ciclo idrico integrato e preso atto di quanto previsto da:

- Legge Regionale n°43 del 16 agosto 1995 e s.m.i. "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento
- Legge Regionale n°18 del 21 giugno 1999, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale"
- Legge Regionale n°30 del 31 ottobre 2006 "Disposizioni urgenti in materia ambientale"
- Legge regionale n°29/2007 "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";
- Delibera di Consiglio Regionale n°11 del 29 marzo 2016 "Piano di tutela delle acque"
- Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque della Regione Liguria;
- Norme tecniche esposte nella Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977.

Si attesta quindi che **non sussistono elementi ostativi**, per quanto di competenza al rilascio dell'assenso preventivo, restando inteso che saranno necessari ulteriori approfondimenti per la formulazione di dettagliate prescrizioni (modalità di scarico, diametro delle condotte idriche e fognarie, ecc.), da attuarsi prima del rilascio delle specifiche autorizzazioni.

Distinti saluti

Il Responsabile Area, Progettazione e Reti
Geom. Giovanni Tagliati

Il Direttore Esecutivo
Dott. Ing. Valerio Chiarelli