RIVIERACQUA S.C.p.A.

Spett. le
Comune di Diano Castello
Sett. Edilizia e Urbanistica
Via Meloria n°2
180132 Diano Castello
Via PEC

Oggetto: Comune di Diano Castello – Richiesta di parere in merito alla corrispondenza tra la capacità del servizio e le esigenze delle aree asservite, da allegare all'istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Variante 2020 del Piano Urbanistico Comunale

.

Con riferimento alla vostra nota n°7156/20 del 17 Settembre 2020, relativa all'istanza di cui all'oggetto si riferisce che, preso atto della VS tabella di calcolo e considerata la previsione del carico turistico nella stessa corrispondenza evidenziato:

1. ambito A.p.t.c. Destinato a campeggio con una capacità ricettiva di 160 piazzole e complessivi 640 potenziali utenti ospitabili;
2. ambito aDr.3.2b, possibilità di realizzare al suo interno 50 piazzole a campeggio per complessivi 192 potenziali utenti ospitabili;

- a fronte del sopralluogo effettuato dal Tecnico di zona Rivieracqua Scpa;
- sulla base delle funzioni e compiti spettanti al gestore del ciclo idrico integrato.

Visto:

- Legge Regionale n°43 del 16 Agosto 1995 e s.m.i. "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Legge Regionale n°18 del 21 giugno 1999, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale n°30 del 31 ottobre 2006 "Disposizioni urgenti in materia ambientale";
- Legge regionale n°29/2007 "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";
- Delibera di Consiglio Regionale n°11 del 29 Marzo 2016 "Piano di tutela delle acque";
- Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque della Regione Liguria;

- Norme tecniche esposte nella Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977;
- Regolamento per la gestione del servizio fognario di Rivieracqua.

Si esprime **parere favorevole**, subordinato alle seguenti prescrizioni:

Considerato l'elevato numero di abitanti equivalenti e la tipologia turistico ricettiva dell'attività prevista nella variante, si rende necessaria l'installazione di un sistema imhoff debitamente dimensionato, da ubicarsi su fondo privato in prossimità di ogni allaccio al collettore fognario pubblico.

Le attuali condotte attualmente poste a servizio della zona compresa nella variante, inerenti al servizio fognatura ed al servizio acquedotto, non risultano idonee a sopportare un ulteriore incremento di utenza. Sarà quindi necessario prevederne la sostituzione che sarà a totale carico del richiedente.

Per quanto sopra la scrivente Società si rende disponibile ad effettuare un sopralluogo congiunto atto ad ottimizzare in loco i punti di allaccio alla rete pubblica.

Distinti saluti.

Il Responsabile Area, Progettazione e Reti
Geom. Giovanni Tagliati

Il Direttore Esecutivo
Dott. Ing. Valerio Chiarelli