RIVIERACQUA S.C.p.A.

(Rev. 003 – 2022 06)

IL TECNICO INCARICATO SPARNERI GIUSEPPE

[X] Sopralluogo PREVENTIVO in data 20/07/23

[ ] Sopralluogo DEFINITIVO in data _____

RICHIESTA DI ALLACCIO FOGNARIO

(acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche)

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Preso atto delle norme contenute nel regolamento di Rivieracqua, vista la normativa vigente che disciplina le acque dall'inquinamento, redige il presente verbale:

DATI RICHIEDENTE CAMPING IL POZZO

Rif. Domanda: n° prot. 16522 Data. 03/07/23

Comune SAN LORENZO A.MARE via G. SALVEMINI S.N.C.

Località _____

Collettore (ubicazione/via/località) VIA G. SALVEMINI

☒ POZZETTO ESISTENTE

☐ NUOVO POZZETTO (in progetto)

Verifica della corrispondenza della documentazione tecnica inviata ☐ SI ☐ NO

Note: HANNO ANCHE DA AUTORIZZARE LA PISCINA

PARERE PREVENTIVO PER RILASCIO: Titolo edilizio ☒ Altro ☐ _____

LAVORI DA REALIZZARE: Su suolo PUBBLICO ☐ Su Area PRIVATA ☒ Altro ☐ _____

PROVE CON COLORANTI O FISICHE ATTE A CONFERMARE L'USCITA DEL REFLUO NEL COLLETTORE FOGNARIO

NECESSARIE: ☐ SI ☒ NO

EFFETTUATE: ☐ SI ☒ NO

☐ NECESSARIA RICHIESTA *"DOMANDA MANOMISSIONE/OCCUPAZIONE"* SUOLO P.P. DA PARTE DEL RICHIEDENTE

☐ ALLACCIO DIRETTO TRAMITE POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE PREVIO SIFONE PRIVATO

☐ ALLACCIO DIRETTO CON POZZETTO **DA REALIZZARE** A CURA DEL RICHIEDENTE PREVIO SIFONE PRIVATO

☒ REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PRIVATO DI SOLLEVAMENTO

☐ IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO TIPO IMHOFF

***Osservazioni (e/o prescrizioni** - Eventuali segnalazioni su pericoli _ problemi _ difformità):*

POZZETTO ISPEZIONABILE PER SIFONE IN P.P. /
DIVISIONE ACQUE BIANCHE - NERE
ALLACCIO PER PISCINA DN 63

A seguito del sopralluogo sopra citato ed in base alla documentazione progettuale presentata per la realizzazione del nuovo allaccio fognario alla condotta comunale, si esprime, per quanto di nostra competenza ed impregiudicata ogni valutazione ulteriore da parte dell'Amministrazione competente, parere favorevole alla fattibilità dell'impianto.

[*] Inoltre si precisa che, a seguito della realizzazione dei lavori di cui sopra, sarà cura di RIVIERACQUA S.C.p.A., previa verifica tecnica, rilasciare il c.d. "NULLA OSTA ALLO SCARICO".

Firma Richiedente *(o suo delegato)* _____ *Firma leggibile*

V° del tecnico _____ *(Per sopralluogo preventivo)*

---

[*] *A termine dei lavori concordati contattare il tecnico al n.* 3386592354 ***per sopralluogo e compilazione verbale definitivo.***

OPERE REALIZZATE COME DA PRESCRIZIONI ☐ **SI** ☐ **NO**

se NO perché': _____

- copia Utente -

Il tecnico _____