Comune di Alassio

SETTORE IV

URBANISTICA – AMBIENTE

OGGETTO: Adeguamento del PUC ai sensi dell'art.26 L.R.n.38/2007 e ss.mm.ii. - Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi ex Art.13 della L.R.n.32/2012 ss.mm.ii. – VERIFICA DELLO STATO ATTUALE E L'EVENTUALE ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI ALASSIO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il Comune di Alassio appartiene all' ATO Centro Ovest 1, con APS - gestore del servizio idrico integrato, che ha convenzionalmente affidato a SCA – Servizi Comunali Associati – la gestione operativa dell'acquedotto e della fognatura acque nere comunali;

- Il Piano d' Ambito prevede il collettamento del rotostacciatore esistente in Loc. S.Anna al depuratore consortile di Borghetto S. Spirito per la depurazione dei reflui del Comune di Alassio;

- Nelle more del collegamento al depuratore consortile i reflui sono pretrattati nel rotostacciatore e scaricati a mare con Ordinanza Sindacale.

Considerato che in base all'art.38 delle Norme di Attuazione del P.T.A. 2016/2021 "non è consentito l'incremento di carico inquinante degli scarichi relativi agli agglomerati privi degli impianti di depurazione conformi al trattamento di norma richiesto".

Richiamato che negli agglomerati di cui al comma precedente il soggetto gestore del servizio idrico integrato, ovvero dei servizi di fognatura e di depurazione, al fine di non incrementare il carico inquinante, può assentire proposte di realizzazione di sistemi depurativi individuali.

Preso atto che per quanto riguarda il servizio idrico di distribuzione dell'acqua potabile il sito oggetto di variante urbanistica è servito da acquedotto comunale alimentato dalla vasca di accumulo di Madonna delle Grazie, con capacità sufficiente a garantire l'approvvigionamento idrico,

ATTESTA

La compatibilità della variante urbanistica proposta con incremento di carico insediativo nella Zona "C1. 1* sotto il profilo ambientale prescrivendo che i progetti di attuazione degli interventi edilizi in conformità con i parametri urbanistici proposti prevedano:

1. Il potenziamento della rete di distribuzione dell'acquedotto potabile comunale nelle aree di intervento;
2. La realizzazione in fase esecutiva di sistemi depurativi individuali, in grado di fornire il trattamento depurativo per le acque reflue del medesimo agglomerato, da mantenere in esercizio fino all'avvenuto allaccio della fognatura comunale al depuratore consortile,

impianti che il gestore del Servizio Idrico Integrato, ovvero dei servizi di fognatura e depurazione dovrà preventivamente assentire.

Alassio, li 18/06/2025

IL DIRIGENTE URBANISTICA E AMBIENTE UTC
Ing. Enrico PALIOTTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate