CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.

17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1
Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260
E-mail: info@depuratore.sv.it
www.depuratore.sv.it

Partita IVA:01199390095
C. F. / Reg. Impr. 92040230093
Cap. Soc. 23.522.878,00 I.V.

UFFICIO AMBIENTE E AUTORIZZAZIONI

PROTOCOLLO N. 2958/2025 DEL 19/08/2025

Savona, il 19/08/2025

Alla cortese attenzione di

COMUNE DI VADO LIGURE
PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA 5
VADO LIGURE (SV)

Alla c.a. SINDACO
Sig. Fabio Gilardi

Alla c.a. IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
E DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Arch. Alessandro Veronese

COMUNE DI VADO LIGURE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017098/2025 del 19/08/2025
Class. : 6.3 «EDILIZIA PRIVATA»
Firmatario: ROBERTO BOGNI

OGGETTO: PROT.N.0017038/2025 - COMUNE DI VADO LIGURE (SV). PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL'ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE". AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M. - FORMA SEMPLIFICATA MODALITA' ASINCRONA.

In relazione a quanto in oggetto e quanto per competenza, visti gli elaborati allegati all'indizione di Conferenza dei Servizi, si precisa quanto segue.

Il progetto in esame è interferente con infrastrutture fognarie comunali gestite da questa Società, ed in particolare con una importante stazione di sollevamento ubicata nell'area prossima al ponte di via Bertola. Gli elaborati progettuali prendono in considerazione tali interferenze, tuttavia non precisano come superarle, demandando agli esiti della conferenza dei servizi.

Allo scopo di progettare le risoluzioni delle interferenze, questa Società si rende disponibile ad un confronto con il Soggetto Proponente, anche, eventualmente, con sopralluoghi congiunti, al fine di non pregiudicare in futuro la possibilità di gestione e manutenzione delle infrastrutture comunali interessate.

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA REG. N. I-000179
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 EMS-2797/S

Dovrà in particolare essere previsto:

- il mantenimento (con eventuale spostamento) delle attuali opere elettromeccaniche di alimentazione e telecontrollo della stazione di sollevamento;
- idoneo spazio per l'accesso in sicurezza alla stazione con canaljet e/o mezzi di sollevamento con gru (tre/quattro assi) per le normali e routinarie operazioni di manutenzione ordinaria, nonché per le eventuali operazioni di manutenzione straordinaria/emergenziale. Si precisa che tale spazio dovrà essere studiato in modo da non interferire con il flusso veicolare.
- Una verifica strutturale della vasca asservita alla stazione di sollevamento, oggi non interessata in modo alcuno da passaggio di veicoli. In modo particolare dovrà essere verificata l'idoneità statica e strutturale al nuovo utilizzo se interessato da passaggio di mezzi.

Si precisa, infine, che essendo la stazione di sollevamento di proprietà comunale, il Soggetto Proponente dovrebbe avere agli atti i disegni costruttivi e, comunque, tutte le informazioni strutturali della stessa a cui poter attingere per l'integrazione progettuale richiesta.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, ed in attesa di essere contattati dai progettisti per esaminare quanto sopra richiesto.

Distinti saluti.

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
BOGNI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi **dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA REG. N. I-000179
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 EMS-2797/S

POSTA CERTIFICATA: (Rif: 2025/2958 PROT) PROT.N.0017038/2025 - COMUNE DI VADO LIGURE (SV). PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL'ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE". AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M. - FORMA SEMPLIFICATA MODALITA' ASINCRONA.

Mittente: postacert@pec.depuratore.sv.it
Destinatari: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
Inviato il: 19/08/2025 10.15.33
Posizione: PEC istituzionale COMUNE DI VADO LIGURE/Posta in ingresso

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
LETTERA_PROT_2025_2958.pdf.p7m ( )
Segnatura.xml ( )

E
COMUNE DI VADO LIGURE
Protocollo N.0017098/2025 del 19/08/2025
Class. : 6.3 «EDILIZIA PRIVATA»